

voorwaarden voor evenementen

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

**Brandpreventie voorwaarden van de brandweer voor de organisatie van een standaard publiek
evenement**

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
1.1	DOEL VAN DE VOORWAARDEN	4
1.2	VOOR WELKE EVENEMENTEN VAN TOEPASSING?	4
2	AANVRAAG ADVIES	5
2.1	INPLANTINGSPLAN	5
2.2	VOLLEDIGHEID DOSSIER	5
3	ALGEMENE VOORWAARDEN	6
3.1	DE ORGANISATOR	6
3.2	BEREIKBAARHEID GARANDEREN VOOR HULPDIENTEN	6
3.2.1	<i>Voorwaarden toegangsweg voor de hulpdiensten</i>	6
3.2.2	<i>Voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke objecten (materieel, constructies of voertuigen)</i>	6
3.2.3	<i>Voorwaarden vrije doorgang</i>	6
3.3	BLUSMIDDELEN	7
3.4	AFVAL, ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN GSM	7
3.5	OPLETTEN BIJ ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN GEBOUWEN	7
3.6	EXTRA	7
4	TERREIN	8
	MASSABEHEERSING ('CROWD CONTROL')	8
4.1	PUBLIEK TOEGANKELIJKE ACTIVITEIT IN EEN VASTE INRICHTING (GEBOUW)	8
4.2	WAND OF OMHEINING VAN UITSLUITEND VOLLEDIG LOSSE EN MET DE HAND VERPLAATSBARE ELEMENTEN	8
4.3	GESLOTEN WAND OF OMHEINING DIE VASTE ELEMENTEN BEVATTEN DIE NIET MET DE HAND VERPLAATSBAR ZIJN	9
4.4	EVENEMENTEN IN HAVENGEBIED	9
4.5	UITGANGEN PUBLIEK	9
5	CONSTRUCTIES EN VOERTUIGEN	9
5.1	GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR ZOWEL KLEINE ALS GROTE INRICHTINGEN	10
5.2	KLEINE TIJDELIJKE INRICHTING (MINDER DAN 60 M ² OF MAX 100 PERSONEN)	10
5.3	GROTE TIJDELIJKE INRICHTING (MEER DAN 60 M ² OF MEER DAN 100 PERSONEN)	11
6	MATERIEEL	12
6.1	VUURMAND OF BARBECUE	12
6.2	SFEERVERLICHTING OP BASIS VAN VERBRANDING (KAARSEN, FAKKELS,...) DIE OP NIET VASTE PLAATSEN WORDT OPGESTELD	13
6.3	SPANDEKEN, VLAGGEN(MASTEN), ELEKTRISCHE SFEER- OF FEESTVERLICHTING, KERSTBOMEN OF GELIJKAARDIGE VERSIERINGEN DIE OP VASTE PLAATSEN WORDEN OPGESTELD	13
6.4	GROTE VUURHAARD IN OPENLUCHT (KAMPVUUR, KERSTBOOMVERBRANDING OF GELIJKAARDIG)	14
6.5	KOOKTOESTEL, VERWARMINGSTOESTEL, GENERATOR, KOELMACHINE OF GELIJKAARDIG	15
6.6	GASFLESSEN EN GASINSTALLATIES VOOR VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN	15
6.7	ANDERE MATERIELEN OF TIJDELIJKE OBJECTEN DIE MOGELIJK EEN GEVAAR INHOUDEN	16
6.8	GEBRUIK VAN WATER VAN HET OPENBAAR LEIDINGWATERNET VIA EEN HYDRANT OP OPENBAAR DOMEIN	16
7	ACTIVITEITEN	17
7.1	VUURSPUWER OF -JONGLEUR, KANONNIER OF EEN GELIJKAARDIGE VORM VAN ANIMATIE	17
7.2	WANDELING, TOCHT OF MANIFESTATIE WAARBIJ SFEERVERLICHTING OP BASIS VAN VERBRANDING (KAARSEN, FAKKELS,...) WORDT MEEGEDRAGEN	17
7.3	FEESTVUURWERK IN OPEN LUCHT- CATEGORIE F1 OF F2 (NIET VLIEND EN NIET ONTPLOFFEND)	18
7.4	SPEKTAKELVUURWERK – CATEGORIE F3, F4 (IN OPENLUCHT) OF THEATERVUURWERK – CATEGORIE T1, T2 (INDOOR)	19
7.5	OPLATEN VAN MET LICHT GAS GEVULDE BALLONNETJES OF WENSBALLONNEN (THAISE LAMPION)	21
7.6	MARKTEN IN OPENLUCHT	21
7.7	SCHUIMFUIF	22
7.8	OPTOCHT, STOET, OMLOOP, WIELER- OF LOOPWEDSTRIJD, OF GELIJKAARDIG OP DE OPENBARE WEG	22
7.9	MEER DAN 15 LOGIES OP DE EVENEMENTENSITE OF TIJDELIJK KAMPEERTERREIN	22
7.10	AANWEZIGHEID VAN DIEREN	24

7.11	ANDERE ACTIVITEITEN DIE MOGELIJK EEN GEVAAR INHOUDEN	24
8	ASSISTENTIE VAN DE BRANDWEER	24
9	BIJLAGE.....	25

1 Inleiding

De organisator is steeds verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn evenement en moet alle voorzorgmaatregelen nemen om de veiligheid en het ordentelijk verloop van het evenement te garanderen, de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de hinder tot een minimum te beperken!

Als organisator van een evenement draag je een grote verantwoordelijkheid. Je staat er echter niet alleen voor. Diverse veiligheidsdiensten staan voor jou paraat om het nodige advies te verlenen om je te begeleiden bij het organiseren van jouw evenement. Ben je organisator van een evenement? Dan moet je een gemeentelijke evenementenaanvraag indienen bij je respectievelijke gemeente of stad. Vervolgens zal de brandweer het nodige advies verlenen in functie van het risiconiveau. Het is het gemeentebestuur dat finaal de vergunning uitreikt.

Op basis van de ontvangen informatie wordt eerst het risiconiveau van elk evenement bepaald. Afhankelijk van het risico, zal de brandweer een aantal acties ondernemen: adviesverlening met richtlijnen/voorwaarden, een plaatsbezoek, een coördinatievergadering,... Ook na het evenement kan de brandweer betrokken worden bij de evaluatie. Bij de adviesverlening staat de veiligheid van de burger steeds centraal. Om deze doelstelling steeds te waarborgen, is een goede samenwerking tussen organisator en veiligheidsdiensten essentieel. Hou daarom steeds rekening met onderstaande vuistregels:

- Wees goed voorbereid. Zorg ervoor dat de aangereikte informatie steeds juist en volledig is.
- Volg de richtlijnen en voorwaarden nauwgezet op. Ze zijn gebaseerd op ervaring.

Hieronder vind je alvast een overzicht van de algemene brandpreventie voorwaarden waaraan een publiek evenement dient te voldoen.

1.1 Doel van de voorwaarden

De minimale brandpreventie voorwaarden van de brandweer waaraan een evenement moet voldoen, zijn zo bepaald om:

- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen.
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen.
- Preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

1.2 Voor welke evenementen van toepassing?

De voorwaarden van de brandweer zijn enkel van toepassing voor publieke evenementen.

- Alle publieke evenementen van tijdelijke aard, die maximaal vier maanden op dezelfde locatie plaatsvinden en niet plaatsvinden in permanent daarvoor voorziene inrichtingen.
- Voor risicovolle evenementen kunnen bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.
- Naast deze brandpreventievoorwaarden blijven ook nog steeds de wettelijke en reglementaire voorschriften zoals politieverordeningen, het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, voorwaarden voor gebruik van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen,... van toepassing.

2 Aanvraag advies

2.1 Inplantingsplan

Er moet altijd een inplantingsplan zijn opgemaakt en toegevoegd aan de aanvraag.

Een **inplantingsplan** geeft duidelijk weer hoe het evenement is opgesteld in de naaste omgeving. Met andere woorden een plan op schaal (1/50 tot 1/200) met daarop alle – relevante - materialen en opstellingen van het evenement en alle details van de omgeving: gebouwen, begroeiing, berijdbare wegen, afsluitingen, grachten, hindernissen,... Doel is om op basis van dit plan de impact van de omgeving op (de veiligheid van) het evenement, en omgekeerd, in te kunnen schatten. Het inplantingsplan kan eventueel worden aangevuld met beeldmateriaal.

Checklist inplantingsplan:

1. Het heeft een legende
2. Alle opstellingen staan erop met hun afmetingen
3. De vrije doorgangen en hun afmetingen staan erop
4. De toegangsweg voor de hulpdiensten is erop aangeduid en heeft een breedte van 4 m en hoogte van 4 m
5. De omgeving staat op het inplantingsplan (omliggende straten, gebouwen,...)

Zonder inplantingsplan is de aanvraag onontvankelijk en wordt er geen advies gegeven!

2.2 Volledigheid dossier

De brandweer is één van de 5 veiligheidsdisciplines en zal enkel adviseren over de eigen brandweer gerelateerde specialisaties.

De dossierbeheerder en/of organisator moet steeds nagaan dat alle nodige documenten bij de aanvraag worden toegevoegd naargelang de gewenste activiteiten.

3 Algemene voorwaarden

3.1 De organisator

De organisator zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, zowel door eigen medewerkers, onderaannemers, partners, deelnemers en bezoekers van het evenement.

De eindverantwoordelijke van de organisatie moet meerderjarig zijn.

3.2 Bereikbaarheid garanderen voor hulpdiensten

3.2.1 Voorwaarden toegangsweg voor de hulpdiensten

- De toegangsweg dient op **maximum 60 m van alle tijdelijke objecten** te liggen.
- De toegangsweg heeft een **breedte van minstens 4 m en vrije hoogte van minstens 4 m** zodat de voertuigen van de hulpdiensten ongehinderd voorbij kunnen en zich eventueel kunnen opstellen. Deze voertuigen hebben ook volgende **draaicirkel**:
 - **11 m binnenkant**
 - **15 m buitenkant**

De **draagkracht** van de bodem moet de doorgang toelaten van voertuigen met een maximale asbelasting van **13 T** en zonder te verzinken.

Opmerking: op openbare pleinen moet deze doorgang minstens voorzien zijn rond het plein, langs de gebouwen.

- **Parkeer- en stilstandverbod** indien nodig voorzien en handhaven. De toegangsweg moet altijd vrij blijven voor hulpdiensten.

3.2.2 Voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke objecten (materieel, constructies of voertuigen)

Voorbeelden van tijdelijke objecten: kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, podium, tribune, kooktoestel, verwarmingstoestel, koelmachine, barbecue, vuurmand, generator, tafel, stoel, vuilnisbak,...

- Bij elke plaatsing van een tijdelijk object, moet de **toegang tot een gebouw gegarandeerd blijven met een vrije doorgang**. Dit moet ervoor zorgen dat gebouwen altijd toegankelijk zijn voor de hulpdiensten.
- **Gebouwen met een bijzonder risico** (school, rusthuis, hospitaal) moeten **altijd bereikbaar** blijven.
- Bij elke plaatsing van een tijdelijke opstelling, moet de **toegangsweg voor de hulpdiensten tussen de 4 m en 10 m verwijderd zijn** van de hoofdgevel van een gebouw of tijdelijke inrichting met meer dan een gelijkvloers niveau. Dit moet ervoor zorgen dat de ladderwagen altijd toegang heeft tot het gebouw. Bij de keuze van opstelling zal men ervoor zorgen dat ongunstige situaties niet verslechterd worden: aanwezigheid van opgehangen kabels, van bovenleidingen, van bomen die de toegang reeds versperren,...
- Bij elke plaatsing van een tijdelijke opstelling, moet een **bestaande toegangsweg tot de achtergebouwen** voor de voertuigen van hulpdiensten behouden blijven.
- Tijdelijke objecten in de vrije doorgang of tegen gebouwen mogen enkel als deze in **minder dan één minuut** verwijderd kunnen worden (bv. kleine tafels en stoelen, vuilnisbakken...).
- **Rijen gevormd door meerdere tijdelijke objecten** moeten minstens elke 30 m onderbroken door een vrije doorgang.
- **Ondergrondse en bovengrondse watermonden** (hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar zijn (niets op minder dan 1 m van watermonden plaatsen, tenzij het onmiddellijk, eenvoudig en volledig kan worden verplaatst).
- Bij **activiteiten op de zeedijk of op het strand** moeten de afritten naar het strand tot aan de waterlijn worden vrijgehouden.

3.2.3 Voorwaarden vrije doorgang

- **Doorheen het volledige terrein** dient een vrije doorgang zijn gewaarborgd.
- **Minimumbreedte van 120 cm en minimumhoogte van 200 cm** (de breedte moet worden aangepast aan de te verwachten hoeveelheid en concentratie van publiek). Breedte en hoogte worden gemeten vanaf de uiterste delen van de opstelling (vb. vanaf tentharingen).
- **Vrije doorgangen** leiden altijd rechtstreeks naar de openbare weg of een gelijkaardige, veilige plaats.

- Lengte van **doodlopende doorgangen** bedraagt niet meer dan 15 meter.

3.3 Blusmiddelen

Blusmiddelen dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

- Zijn bedrijfsklaar.
- Worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld.
- Worden duidelijk gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen.
- Moeten gebruikt kunnen worden door medewerkers die een taak hebben in of nabij de tijdelijke inrichting (zij moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar).
- De organisator moet een bewijs van nazicht van de blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.
- De poedersnelblussers bezitten een blusinhoud van 6 kg of gelijkwaardige 6 l schuimblustoestellen (aanbevolen type). De snelblussers moeten CE gemarkeerd zijn en moeten in overeenstemming zijn met de Europese normenreeks EN3.
- Moeten gelijkmatig worden verdeeld over de totale oppervlakte:
 - 1 bluseenheid (6kg of 6ltr) per begonnen schijf van 150 m².
 - Minstens 1 snelblusser per niveau. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.

3.4 Afval, elektrische installaties en GSM

- **Brandbaar afvalmateriaal** (papierresten, verpakkingsmateriaal of gelijkaardig) moet onmiddellijk worden verwijderd en verzameld in vuilnisemmers of -containers.
- **Alle elektrische installaties** (zowel van de terreinverlichting, de tijdelijke inrichtingen en andere opstellingen) moeten zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
- Met het oog op het melden van een brand, ongeval of een drenkeling moet **door een medewerker een mobiel telefoontoestel worden meegedragen**:
 - De medewerker heeft de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101), en eventuele andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter beschikking.
 - De medewerker is op de hoogte van de locatie van het evenement.

3.5 Opletten bij oneigenlijk gebruik van gebouwen

Een publiek evenement inrichten in een industriegebouw, een magazijn, een kantoorgebouw, een sporthal, een school, een kerk, een verlaten gebouw, e.d. is zeker niet evident. De brandveiligheid van een gebouw is namelijk afgestemd op het normale gebruik. Als er bijvoorbeeld een evenement wordt georganiseerd in een kantoorgebouw, dan zijn er waarschijnlijk meer mensen in het gebouw dan waar het gebouw op 'berekend' is.

Op zijn minst zullen een aantal (bouw)technische ingrepen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden. Zoals een geschikt aantal nooduitgangen en brandblusapparaten. Daarnaast wordt het gebouw vaak aangekleed en dat kan extra brandrisico's met zich meebrengen. Bij een publiek toegankelijke activiteit in een vaste inrichting die uitzonderlijk wordt gebruikt als locatie voor een evenement, dient de locatie te voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit 2012 en de regeling bouwbesluit (brandveiligheid).

3.6 Extra

De organisator kan de vereiste vrije doorgang voor de wagens van de hulpdiensten niet te allen tijde waarborgen

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden staat de brandweer toe dat de vereiste vrije doorgang voor de wagens van de brandweer en de overige hulpdiensten niet te allen tijde gewaarborgd is. Gebouwen moeten altijd bereikbaar zijn voor de wagens van de hulpdiensten. De vlotte en veilige ontruiming van het evenement, achterliggende gebouwen en nabijgelegen gebouwen moet te allen tijde verzekerd blijven.

De organisator kan niet voldoen aan alle voorwaarden (andere dan de voorwaarden m.b.t. de vrije doorgang) in overeenstemming met de gemaakte keuzes op het informatieblad

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden staat de brandweer toe dat zaken niet voldoen aan de standaardvoorwaarden. De opstellingen en activiteiten mogen echter geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van het evenement, noch van de achterliggende en nabij gelegen gebouwen, geen gevaar opleveren voor personen, gebouwen en andere particuliere eigendommen en ze mogen de hulpdiensten niet hinderen.

4 Terrein

Massabeheersing ('crowd control')

- De organisator neemt de nodige en voldoende maatregelen op het gebied van massabeheersing ('crowd control') om drammen en gevaarlijk dichte concentraties van personen in het publiek te voorkomen en tijdig ongedaan te maken.
- De organisator weet op elk moment hoeveel publiek er aanwezig is op de afgesloten evenementensite.
- Bij oververzadiging van de afgesloten evenementensite communiceert de organisator dit op verschillende locaties naar het publiek (indien nodig ook buiten de evenementensite).

De organisator zorgt voor een systeem van publieksinformatie dat eenvoudige boodschappen aan het publiek kan bezorgen. De informatiebronnen zijn strategisch opgesteld zodat ze kunnen bijdragen tot de massabeheersing. Ze zijn bedienbaar door de organisator of zijn medewerkers. De informatiebronnen worden gebruikt met vooraf besproken boodschappen of aangepast aan de noodzaak. Een systeem van publieksinformatie kan bestaan uit vaste informatieborden, lichtkranten, geluidsinstallaties, digitale schermen, ... De organisator kiest de middelen in functie van de risico's en de noodzaak

4.1 Publiek toegankelijke activiteit in een vaste inrichting (gebouw)

Een publiek toegankelijke activiteit is een activiteit waar iedereen - namelijk andere personen dan die op naam zijn uitgenodigd - permanent of tijdelijk en al dan niet tegen betaling toegang heeft. Een publieke oproep om zich op naam te laten uitnodigen maakt een activiteit publiek toegankelijk.

De organisator dient een grondplan, naast een inplantingsplan, toe te voegen bij de aanvraag van zijn evenement.

Een **grondplan** van een bepaalde locatie of een (deel van een) gebouw geeft alle (fysieke) elementen weer die (voor het inschatten van de veiligheid van de locatie en haar gebruikers) belangrijk zijn. M.a.w. een detailplan op schaal met daarop alle binnen- en buitenwanden, alle deuren (inclusief draaizin van de deurvleugels), doorgangen, opstellingen, hindernissen,... zodat de veiligheid van de locatie kan ingeschat worden.

4.2 Wand of omheining van uitsluitend volledig losse en met de hand verplaatsbare elementen

INFO: Verscheidene modulaire wand- en omheiningtypes kunnen in dit kader worden toegepast: Heras hekken (ca. 2 m hoog), Nadar hekken (ca. 1 m hoog), niet met water gevulde Chicago blokken (ca. 60 cm hoog), en andere ... voor zover de elementen onderling niet worden vastgemaakt of aan elkaar worden geklikt. Het bevestigen van een vlaggenmast, spandoek of iets gelijkaardigs mag alleen op een manier die deze voorwaarden niet nadelig beïnvloedt. Losse elementen zijn elementen die op een eenvoudige wijze kunnen verwijderd worden, dit in tegenstelling tot vaste.

Dit type wand of omheining mag tegen gebouwen, in vluchtwegen of in de vrije doorgang worden opgesteld op voorwaarde dat deze:

- Uitsluitend bestaat uit losse elementen die in minder dan één minuut met de hand kunnen worden verplaatst of verwijderd.
- Er niets aan wordt bevestigd dat de elementen rechtstreeks of onrechtstreeks aan elkaar verbindt.
- Mag niet door derden gebruikt kunnen worden als fietsen- of bromfietsenrek of als bevestigingsplaats voor 'wildgehangen' spandoeken, e.d. (dit kan je best aangeven door op de elementen een bericht te bevestigen dat hierop wijst) om de stabiliteit niet in het gedrang te brengen.

4.3 Gesloten wand of omheining die vaste elementen bevatten die niet met de hand verplaatsbaar zijn

INFO: Verscheidene modulaire wand- en omheiningtypes kunnen in dit kader worden toegepast: Heras hekken (ca. 2 m hoog), Nadar hekken (ca. 1 m hoog), Chicago blokken (= Jersey blokken) (ca. 60 cm hoog), en andere. Deze omheiningstypes zijn vastgemaakt aan elkaar en staan uit elementen die niet met de hand verplaatsbaar zijn.

INFO: De brandweer kan eventueel een afwijking op deze voorwaarden toestaan als de organisator op een andere en voldoende wijze eenzelfde veiligheidsniveau kan waarborgen.

Dit type wand of omheining kan enkel op voorwaarde dat deze:

- Elke 30 meter onderbroken wordt door een los element van minstens 120 cm breedte. Dit los element moet duidelijk te onderscheiden zijn van de rest van de (vaste) wand of omheining. Om de losse elementen goed te kunnen onderscheiden is het aangewezen om deze vrij te houden van spandoeken e.d. of ze aan te duiden met een apart type of kleur spandoek, met vlaggenmasten, e.d. Losse elementen dienen bereikbaar te blijven en vrij gehouden worden voor de volledige duur van de opstelling.
- Niet in de vrije doorgang of in vluchtwegen en niet tot tegen gebouwen wordt opgesteld.

4.4 Evenementen in havengebied

- De organisator moet verzekeren dat aan de **richtlijnen en voorwaarden van de Havendienst** wordt voldaan. Hiervoor licht de organisator op zijn minst, en ruim op voorhand, de havenkapitein van de gemeente in waar het evenement plaats vindt.
- Over de **breedte van de eventensite** moet de organisator een wand of **omheining plaatsen** om te voorkomen dat het publiek in het water terecht komt.
- In functie van het risico kan de brandweer **bijkomende maatregelen** opleggen.

4.5 Uitgangen publiek

- Leiden steeds rechtstreeks naar de openbare weg of een gelijkaardige, veilige plaats.
- Hebben een vrije doorgang van minstens 120 cm breed en 200 cm hoog (de breedte dient aangepast aan de te verwachten hoeveelheid en concentratie van publiek).
- De uitgangen zijn gespreid over de ganse eventensite.
- Uitgangen, nooduitgangen en vluchtwegen moeten duidelijk worden gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen. De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn. Bij duisternis moet alle signalisatie voldoende verlicht worden.

Om het aantal uitgangen en de vrije breedte voor een volledig omsloten eventensite met wand of omheining die vaste delen of elementen bevat te berekenen, gebruikt de brandweer als leidraad volgende berekeningswijze. In bijlage kunt u een voorbeeld van deze berekeningswijze vinden.

Het minimum vereiste aantal onafhankelijke uitgangen mag worden verminderd met 1 uitgang op voorwaarde dat de breedte van uw hoofdtoegang 2 keer zo breed is als de breedte van uw andere uitgangen (van een omsloten eventensite). De brandweer kan steeds bijkomende uitgangen opleggen.

Voor een gebouw wordt er 0,01 m/persoon genomen, voor openlucht sites is het 0,002 m/persoon.

5 constructies en voertuigen

INFO: Als twee of meer tijdelijke objecten (kramen, tenten, containers, wagens, kermisexploitaties, podia, tribunes of gelijkaardig) met elkaar worden verbonden om een geheel te vormen dan is de totale oppervlakte gelijk aan de samengestelde oppervlakte (som) van de individuele inrichtingen.

5.1 gemeenschappelijke voorwaarden voor zowel kleine als grote inrichtingen

- **Tijdelijke inrichting met kook- of verwarmingstoestel (vb. keukentent):**
 - Wordt gescheiden van andere tijdelijke inrichtingen door een vrije doorgang van minstens 120 cm breed of een scheidingswand met een vlamdichtheid van minstens EI 30.
 - De verbinding tussen de keukentent en de andere constructies mag gevormd worden door een luifel waarvan de zijkanten open zijn.
 - Er moet voldoende boven- en onder verluchting voorzien worden.
 - Bevat minstens één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel.
- **Voorwaarden trappen:**
 - Zijn van het rechte type.
 - Breedte van maximum 80 cm: één leuning is voldoende.
 - Breedte > 80 cm: aan beide zijden leuningen.
 - Aantrede van elke trede = minimaal 20 cm en is gelijk.
 - Optrede van elke trede = maximaal 18 cm en is gelijk.
 - De doorgangen tussen de blokken zitjes worden niet voorzien van leuningen.
- **Verlichting tijdelijke inrichting, stands en decoratie:**
 - Moet elektrisch zijn.
 - Moet zodanig geplaatst worden dat brandgevaar voorkomen wordt.
 - Mag niet met papier of ander brandbaar materiaal omwikkeld worden.
- **Open vuur is verboden.**
- Het **tentzeil** moet vervaardigd zijn uit materialen die een brandreactie A2, M2 of de vergelijkbare Europese klasse C-s3,d2 bezitten.
- Nabij elke **techniekentoren** moet ten minste één BC-type (CO₂) snelblusser van 1 bluseenheid beschikbaar zijn.
- **Gemakkelijk brandbare materialen** (stro, hooi of gelijkaardige materialen) in of tussen de tijdelijke inrichtingen is verboden.
- Een snelblusser is niet vereist voor een kleine inrichting die uitsluitend is ingericht als **toiletteenheid**.
- **Roken:**
 - Verboden in elke grote tijdelijke inrichting die publiek toegankelijk is.
 - Een rookverbod moet worden opgelegd en duidelijk en voldoende worden gesignaleerd d.m.v. pictogrammen.
 - Aan de ingang(en) van de tijdelijke inrichtingen moeten met zand gevulde asbakken worden geplaatst.
 - In circussen en andere voorstellingen moet het rookverbod vóór de vertoning en tijdens de pauze mondeling aan het publiek worden meegedeeld in minstens de 3 landstalen.

5.2 Kleine tijdelijke inrichting (minder dan 60 m² of max 100 personen)

Voorwaarden tijdelijke inrichtingen:

- **Voorwaarden aantal uitgangen:**
 - Tijdelijke inrichting < dan 30 m² (maximaal 50 personen): minstens één uitgang.
 - Tijdelijke inrichting > dan 30 m²: (maximaal 100 personen): minstens twee uitgangen.
- **Voorwaarden uitgangen (openingen of deuren):**
 - Hebben een breedte van minstens 80 cm en een hoogte van minstens 200 cm.
 - Moeten volledig vrij zijn
 - Worden bij voorkeur in tegenover elkaar gelegen wanden van de inrichting voorzien.
 - Eventuele deuren draaien open in de vluchtzin en geven rechtstreeks uit op een vrije doorgang buiten de inrichting.
- **Een tijdelijke inrichting die gebruikt wordt als nachtverblijf (vb. woonwagen of groepstent):**

INFO: Dit is niet in elke stad/gemeente toegestaan. Raadpleeg de algemene politieverordening van de gemeente of stad waar het evenement plaatsvindt.

- Sluit aan op een evacuatiweg (evacuatiweg heeft een vrije doorgang van minstens 120 cm breed en 200 cm hoog en moet naar een veilige plaats leiden).
- Bevat minstens één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel.
- Tentzeil moet vervaardigd zijn uit materialen die een brandreactie A2, M2 of de vergelijkbare Europese klasse C-s3,d2 bezitten.
- De attesten moeten op vraag van de brandweer kunnen voorgelegd worden.
- Een kook- of verwarmingstoestel met open vlam of een installatie met verbrandingsmotor is verboden.
- Een verwarmingstoestel of een andere installatie, waarbij de verbrandingsgassen in de ruimte worden geblazen is verboden.
- Open vuur is verboden
- Voor de voeding van een kooktoestel in een tijdelijke inrichting wordt slechts elektriciteit of gas toegestaan.
- **De installatie van reizende motorvoertuigen of container uitgerust met één of meerdere fornuizen moet:**
 - Jaarlijks gecontroleerd zijn door een erkend controleorganisme (inclusief dichtheidscontrole).
 - Op 4 meter van een gevel met vensterglas geplaatst worden.
 - Mag niet nabij een (nood)uitgang geplaatst worden.
- **Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer:**
 - Worden geen brandbare materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen opgeslagen of opgesteld.
 - Mag enkel geluids- of verlichtingsapparatuur tot maximaal 1 m diep vanaf de rand van een podium- of tribunevloer onder een podium- of tribunevloer staan.
 - Is open vuur verboden.

5.3 Grote tijdelijke inrichting (meer dan 60 m² of meer dan 100 personen)

INFO: Als de structurele elementen van een tijdelijke inrichting met meer dan een gelijkvloers niveau niet voldoen aan de vereisten van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en zijn wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen bijlage 2/1 - lage gebouwen, dan moeten de uitgangen van elke ruimte rechtstreeks naar buiten leiden tot op een evacuatie niveau, al dan niet via vluchterrassen en buitentrappen. Bovendien moeten alle ruimten worden uitgerust met een automatische installatie voor detectie van brand, melding, waarschuwing en alarm.

Voorwaarden tijdelijke inrichting

- De tijdelijke inrichting heeft volledig rondom een **vrije doorgang** die leidt tot aan de openbare weg.
- **Stabiliteit:**
 - De tenten- of tribunebouwer moet een conformiteitsattest afleveren waarin hij verklaart dat na het uitvoeren van een veiligheidscheck de tijdelijke constructies opgesteld werden conform de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant/leverancier, normen en regels van goed vakmanschap. Dit bewijs kan vervangen worden door een controle, uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle.
 - De tenten- of tribunebouwer zal een attest of een veiligheidsdossier opstellen waarin expliciet wordt vermeld aan welke extreme weersomstandigheden de tent mag worden blootgesteld en dit dient stipt te worden nageleefd door de organisatie. Dit dossier omvat specifiek de maximale toegelaten windsnelheid, de maximale toegelaten sneeuwdikte en het maximum aantal toegelaten personen per niveau. Een procedure voor het ontruimen bij extreme weersinvloeden moet voorgelegd worden en is de verantwoordelijkheid van de organisator.
- De organisator moet de **vereiste attesten** met betrekking tot reactie bij brand en weerstand tegen brand van de gebruikte materialen en bouwelementen kunnen voorleggen.
- **Materialen**, gebruikt voor de opbouw en in het bijzonder de inrichting (banken, trappen, vloeren, wanden) dienen in een degelijke staat te worden gehouden.
- **Rijen zitplaatsen in een tijdelijke inrichting** mogen niet meer dan tien zitplaatsen (= 1 blok zitjes) bevatten als er slechts aan één zijde doorgang is. Als er twee doorgangen zijn, mag een rij 20 zitplaatsen (= 1 blok zitjes) bevatten.
- **Bij zittribunes in openlucht** mag men maximaal 20 zitplaatsen op een rij zetten als er slechts aan één zijde doorgang is. Als er twee doorgangen zijn mag men maximaal 40 zitplaatsen op een rij zetten.
- **Voorwaarden aantal uitgangen:**

- Tot 50 personen (tot 30 m²): 1 uitgang.
- Van 51 tot 250 personen (meer dan 30 m² en tot 150 m²): 2 uitgangen.
- Van 251 tot 500 personen (meer dan 150 m² en tot 300 m²): 3 uitgangen.
- Meer dan 500 personen (meer dan 300 m²): 1 bijkomende uitgang per begonnen schijf van 500 personen.

Opmerking: als bezettingsgraad wordt 1 persoon per 0,6 m² gerekend (10 personen per 6 m²).

- **Voorwaarden uitgangen:**
 - Moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen.
 - Zijn minimum 80 cm breed (a rato 1,25 cm per persoon die er gebruik van maakt) en minimum 200 cm hoog
 - Moeten volledig vrij zijn.
 - Leiden steeds rechtstreeks naar de openbare weg of een gelijkaardige, veilige plaats en mogen geen andere ruimten, gebouwen of inrichtingen doorlopen.
 - Deuren draaien open in de vluchtzin en moeten in geopende stand kunnen worden geblokkeerd. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.
 - Geen enkel punt van een bouwlaag mag zich verder bevinden dan:
 - Op 45 m van de dichtstbijzijnde trap of uitgang.
 - Op 80 m van de toegang tot een tweede trap.
 - Uitgangen, nooduitgangen en vluchtwegen moeten duidelijk worden gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen (kijkafstand 1/100). De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn. Bij duisternis dient alle signalisatie voldoende verlicht te worden.
- **Voorwaarden gangen:**
 - Zijn minimum 80 cm breed (a rato 1,25 cm per persoon die er gebruik van maakt).
 - Lengte van doodlopende gangen bedraagt niet meer dan 15 m.
- **Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer:**
 - Worden geen brandbare materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen opgeslagen of opgesteld.
 - Mag enkel geluids- of verlichtingsapparatuur tot maximaal 1 m diep vanaf de rand staan.
 - In de nabijheid van een podium of een tribune met een samengestelde oppervlakte groter dan 60 m², of een tribune met meer dan 100 zit- of staanplaatsen, geldt het volgende:
 - Bevat minstens één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel.
 - Per begonnen schijf van 100 m², is er 1 bluseenheid per podium of tribune beschikbaar
 - Nabij elke techniekentoren moet ten minste één BC-type (CO₂) snelblusser van 1 bluseenheid aanwezig zijn.
- Met het oog op de **evacuatie van de inrichting** kan de plaatselijke geluidsinstallatie gebruikt worden.
- Elke dag en bij sluitingstijd wordt door de organisator een **rondgang binnen en buiten de inrichting** uitgevoerd. In omvangrijke inrichtingen voert de organisator een waakdienst uit.

6 Materieel

INFO: Het materieel dient in minder dan één minuut met de hand kunnen worden verplaatst of verwijderd. Voor meer informatie omtrent brandveiligheid van materialen raadpleeg het **koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen** (gewijzigd bij KB van 19 december 1997 en 04 april 2003) bijlage 5 - reactie bij brand van materialen

6.1 Vuurmand of barbecue

- **Een vuurmand of barbecue**
 - Moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten.
 - Moet op ten minste 120 cm van brandbare materialen worden geplaatst.
 - Moet op ten minste 4 meter van gebouwen of tijdelijke objecten worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
 - Moet opgesteld worden op een onbrandbare ondergrond en vrij van brandbare materialen.
 - Mag enkel geplaatst worden in open lucht.
 - Moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen - en in het bijzonder kinderen - met de barbecue, vuurmand of het vuur onmogelijk is.
 - Mag niet worden opgesteld in de vrije doorgang.
 - Moet dusdanig aangelegd dat vliegvlam wordt vermeden.

- **Brandstof:**
 - Slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan.
 - Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden.
 - Opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren.
 - Opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
- In de nabijheid van elke vuurmand of barbecue staat minstens **één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel** aanwezig zijn.
- Elke dag en bij sluitingstijd wordt door de organisator een **rondgang** uitgevoerd. Bij sluitingstijd moet elke vuurmand of barbecue worden gedooft met een overvloedige hoeveelheid water en moet de resterende brandstof worden verwijderd.
- Er mogen geen vuurmanden of barbecues **onbeheerd worden achtergelaten**.

6.2 Sfeerverlichting op basis van verbranding (kaarsen, fakkels,...) die op niet vaste plaatsen wordt opgesteld

Sfeerverlichting op basis van verbranding (kaarsen, fakkels of gelijkaardig) die niet op vaste plaatsen wordt opgesteld, is onder deze voorwaarden niet toegestaan. Hierop zijn andere voorwaarden van toepassing.

- **Houders van sfeerverlichting:**
 - Moeten zodanig worden opgesteld dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 - Moeten op voldoende afstand - ten minste 60 cm - van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
 - De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen.
 - Moeten uitgevoerd zijn volgens de regels van goed vakmanschap.
- **Sfeerverlichting op basis van verbranding:**
 - Moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen - en in het bijzonder kinderen - met de houder of het vuur onmogelijk is.
 - Mag niet worden opgesteld in de vrije doorgang.
 - Is verboden in een inrichting (gebouw, kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, podium, tribune of gelijkaardig) die publiek toegankelijk is.
 - Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden.
- In de nabijheid van de houders moet minstens **één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel** aanwezig zijn.
- Elke dag en bij sluitingstijd wordt door de organisator **een rondgang** uitgevoerd. Bij sluitingstijd moet alle sfeerverlichting worden gedooft en moeten de houders of de resterende brandstof worden verwijderd.
- Er mag geen sfeerverlichting op basis van verbranding **onbeheerd worden achtergelaten** op de openbare weg.

6.3 Spandoeken, vlaggen(masten), elektrische sfeer- of feestverlichting, kerstbomen of gelijkaardige versieringen die op vaste plaatsen worden opgesteld

- Versieringen mogen **nergens de vrije doorgang beperken** (noch in de breedte, noch in de hoogte):
 - Vrije doorgang voor personen = 120 cm breed en 200 cm.
 - Vrije doorgang voor de hulpdiensten = 4 m breed en 4 m hoog.
- De gebruikte materialen mogen bij brand **geen aanleiding kunnen geven tot vlamoverslag** naar naast-, boven-, onder-, of tegenovergelegen gebouwen, compartimenten of tijdelijke inrichtingen. Daarom moeten ze minstens 60 cm verwijderd blijven van de gevels van bewoonde of uitgebate panden of:
 - Vervaardigd zijn uit materialen die volgens de 'oude' Belgische Norm NBN S 21-203 minstens behoren bij de (reactie-bij-brand) klasse A2 (gemiddeld onvlambaar). Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen minstens te voldoen aan C-s1-d0.
 - Voor de benedenverdiepingen vervaardigd zijn uit materialen die volgens de 'oude' Belgische Norm NBN S 21-203 minstens behoren bij klasse A3. Volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 dienen deze materialen minstens te voldoen aan D-s1-d0.
- Echte kerst-, paas- of andere bomen ter versiering **buiten** geplaatst:
 - Tot maximaal 2 m hoog: mag tegen de (niet-beglaasde delen van een) gevel geplaatst worden.
 - Steeds stabiel opgesteld worden en geplaatst in zand of aarde die steeds vochtig wordt gehouden.
- Echte kerst-, paas- of andere bomen ter versiering **binnen** geplaatst:

- o Indien meerdere bomen naast elkaar worden geplaatst moeten de bomen op minstens 1,5 maal de hoogte van elkaar en van brandbaar materiaal geplaatst.
 - o De bomen moeten stevig verankerd worden om omvallen te vermijden.
 - o De bomen moeten behandeld worden met een brandvertragend product en dit volgens de voorschriften van de fabrikant.
- De organisator moet op eenvoudige vraag de **vereiste attesten** met betrekking tot reactie bij brand van de gebruikte materialen kunnen voorleggen.
- De **bevestiging van de versieringen** moet degelijk en volgens de regels van goed vakmanschap zijn uitgevoerd. De gebruikte koorden of spandraden moeten met een eenvoudige schaar of kabeltang kunnen worden doorgeknipt.

6.4 Grote vuurhaard in openlucht (kampvuur, kerstboomverbranding of gelijkaardig)

- **Voorwaarden grote vuurhaard:**
 - o Een vuurhaard met een diameter groter dan 6 m is verboden.
 - o De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m.
 - o In overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet moet een afstand gerespecteerd worden van 100 meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.
 - o Elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
 - o Een vuurhaard bevindt zich ten minste 25 m van:
 - Een andere vuurhaard.
 - Andere voorraadstapels.
 - Brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en gebouwen.
 - o De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen.
- **Voorwaarden brandstof:**
 - o Enkel onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan.
 - o Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 12 m is verboden.
 - o De voorraadstapels/opslagplaatsen bevinden zich ten minste 25 m van een vuurhaard of andere voorraadstapels.
 - o De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
- **Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard:**
 - o Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone van minimaal 6 m breed worden vrijgehouden die op een degelijke manier wordt afgebakend. Hij wordt vergroot door de organisator indien nodig. In deze zone mag geen publiek worden toegelaten.
 - o De organisator doet het nodige opdat contact van personen uit het publiek - en in het bijzonder kinderen - met het vuur wordt vermeden.
 - o In de veiligheidszone moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving. Zij moeten een schop en een drietand met een lange steel ter beschikking hebben.
- Ter hoogte van de veiligheidszone moeten **ten minste 4 poedersnelblussers met een blusinhoud van 6 kg of gelijkwaardige 6 l schuimblustoestellen** aanwezig zijn. Aan de rand van de veiligheidszone moet er water aanwezig zijn. Dit kan onder vorm van emmers water, aangesloten tuinslang, enz. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.
- Indien de **windrichting of de weersomstandigheden** dusdanig zijn dat de omwonenden hinder kunnen krijgen van rook of vlieg vuur moeten de vuurhaarden worden gedoofd.
- Alle **vuurhaarden moeten worden gedoofd** wanneer ter plaatse - zelfs kortstondig - de windsnelheid dusdanig wordt dat deze aanleiding kan geven tot uitbreiding van de brand of hinder van de rook voor omwonenden.
- Na afloop van het evenement wordt door de organisator **een rondgang** uitgevoerd. Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en de resterende brandstof moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Tot minstens 1 uur na het doven van de laatste vuurhaard voert de organisator een waakdienst uit.
- Er mogen **geen vuurhaarden onbeheerd** worden achtergelaten.

6.5 Kooktoestel, verwarmingstoestel, generator, koelmachine of gelijkaardig

Voorbeelden kooktoestellen: bak- & braadtoestel, frituurpan, waterkoker, grill, spit of gelijkaardig

- De inplanting van de toestellen moet **voldoende verwijderd zijn van alle uitgangen** van de tijdelijke inrichting.
- Een kook- of verwarmingstoestel moet zodanig worden opgesteld dat het **niet kan worden omgestoten**. De **ondergrond** is effen, vast en onbrandbaar. Het moet op veilige afstand staan van het voetgangersverkeer.
- Enkel gas of elektriciteit is toestaan voor de **voeding van een kook -of verwarmingstoestel**. Andere verwarmingsbronnen (vb. gelpotten) moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de brandweer.
- Een kook- of verwarmingstoestel, generator, koelmachine of een gelijkaardige installatie:
 - Moet op een veilige afstand (ten minste 120 cm) van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
 - Moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
- Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een **metalen deksel** of er moet voor elk toestel **een voldoende groot branddeken** ter beschikking zijn.
- Een **frituurpan** moet zijn uitgerust met een stopthermostaat.
- Indien **tijdelijke verdeelkasten of generatoren** van meer dan 10 kW worden gebruikt, moeten keuringsverslagen door een erkend keuringsorganisme op vraag van de brandweer voorgelegd worden. De elektrische aansluitingen voor kleine installaties moeten uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap. De elektrische toestellen dragen een CE-markering.
- In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel, generator, koelmachine of een gelijkaardige installatie moet minstens **één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel** aanwezig zijn. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.

6.6 Gasflessen en gasinstallaties voor vloeibaar gemaakte gassen

- **Een installatie werkend met vloeibaar gemaakt gas:**
 - De gashouders en hun gebruik ervan moeten voldoen aan de regels van het KB van 07 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas en de regels van goed vakmanschap.
 - Het is verboden om gasflessen nabij een keldergat, put of rioolopening te plaatsen.
 - Een zone van 2 meter rond de gasflessen moet steeds afgeschermd worden voor het publiek. In die zone is het verboden ontvlambare vloeistoffen en brandbaar materiaal op te slaan, te roken of open vuur te maken. De aanduiding van het verbod op vuur moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) - Veiligheidssignalering.
 - Gasflessen, vol of leeg, moeten altijd rechtop, stabiel en met gesloten fleskraan gestockeerd worden:
 - In open lucht of een goed geventileerde plaats, rechtstreeks in contact met de buitenlucht via een verluchtingsopening van minstens 150 cm² op het laagste punt van de te verluchten plaats. Deze lucht komt uit in de openlucht boven het aangrenzende grondniveau
 - Beschermd tegen aanrijding en omvallen.
 - Uit de buurt van warmtebronnen
 - Afgeschermd van direct zonlicht
 - Buiten het bereik van onbevoegde personen
 - Gevulde gasflessen zijn voorzien van een verzegeling.
 - Gasinstallaties moeten voorzien zijn van de nodige afsluitkranen.
 - Gasinstallaties met flexibele leidingen zijn toegestaan als volgende voorwaarden zijn vervuld:
 - Slangen voor ontspannen gas: zijn oranje, maximum 2 meter (0,5 meter voor verbindingen van een fles met vaste leiding of toestel). De slang mag niet ouder zijn dan 5 jaar en moet de fabricagedatum vermelden. Slangen worden vervangen bij abnormaliteiten t.g.v. sleet of ouderdom.
 - De toevoerleiding moet geschikt zijn voor het gebruikte gas
 - Slangen worden altijd vastgemaakt met een slangenklem op een slangpilaar.
 - Slangen voor niet ontspannen gas moeten geplaatst worden voor onderlinge verbinding van gasflessen. De slang is zwart, maximum een meter en beschikt over gemonteerde koppelstukken. De slang mag niet ouder zijn dan vijf jaar en moet een vervaldatum vermelden.
 - Slangen mogen niet in serie worden aangesloten.
 - Ze mogen de vrije doorgang of de vluchtwegen niet belemmeren.

- De brandstofvoorraad ter plaatse:
 - De voorraad gasflessen aanwezig nabij een installatie mag maximaal een dagvoorraad zijn. Voor uitzonderlijke standen kan de brandweer een maximum waterinhoud toelaten (vb. 5 flessen tot 300 liter, reserve-, lege- en volle flessen in batterij).
 - Locatie van brandstofvoorraad aangeven op inplantingsplan
 - De opslag moet steeds buiten tijdelijke inrichtingen en buiten het bereik van het publiek gebeuren.
 - Gasflessen mogen nooit worden opgeslagen in een kelder, omdat butaan en propaan zwaarder zijn dan lucht.
 - De opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
 - Lege flessen moeten gescheiden worden van de volle flessen.
- De installatie van reizende motorvoertuigen of container uitgerust met één of meerdere fornuizen moet:
 - Jaarlijks gecontroleerd zijn door een erkend controleorganisme (inclusief dichtheidscontrole).
 - Op 4 meter van een gevel met vensterglas geplaatst worden.
 - Mag niet nabij een (nood)uitgang geplaatst worden.

6.7 Andere materialen of tijdelijke objecten die mogelijk een gevaar inhouden

INFO: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle materialen die niet vergelijkbaar zijn met de onder punt 3.2 of 6 genoemde materialen of tijdelijke objecten. U vindt hier enkele voorbeelden ter indicatie: skihelling, vuurmolen, death ride, benji jumping, olympische vlam, waterattractie,...

In veel gevallen zal de brandweer hiervoor specifieke extra voorwaarden opstellen. Het is belangrijk dat de brandweer tijdig beschikt over degelijke en volledige informatie omtrent de materialen en opstellingen in kwestie.

- Deze materialen en tijdelijke objecten moeten worden vermeld en **duidelijk worden beschreven in de toelatingsaanvraag, of in een bijlage** die bij de toelatingsaanvraag wordt gevoegd. De beschrijving kan eventueel worden aangevuld met tekeningen en foto's.
- De organisator maakt **een risicoanalyse** die de mogelijke gevaren verbonden aan deze materialen en tijdelijke objecten beschrijft en evalueert. Op basis van deze risicoanalyse bepaalt de organisator de te nemen preventieve en acute maatregelen en acties, de nodige middelen, en de taken van de verschillende medewerkers. In deze risicoanalyse krijgen de gevaren voor menselijk letsel de absolute prioriteit. De risicoanalyse kan resulteren in een beknopt veiligheidsplan.

6.8 Gebruik van water van het openbaar leidingwaternet via een hydrant op openbaar domein

INFO: Het water van het openbaar waterleidingnet is eigendom van een waterbedrijf, en dus niet gratis. Een overheid, noch de brandweer kan aanspraak maken op het water zonder de toelating van het waterbedrijf. De brandweer mag het water slechts gratis gebruiken in het kader van haar wettelijk voorziene taken. Watervoorziening bij evenementen, filmopnamen of gelijkaardig hoort daar niet bij.

Voor gebruik van water van het openbaar waterleidingnet via een watermond op **openbaar domein moet de organisator steeds een standpijp ontlenen van het waterbedrijf** dat eigenaar is van het water. Hiervoor neemt de organisator zelf, en ruim op voorhand, contact met het desbetreffende waterbedrijf.

Voor het grondgebied van Knokke - Heist:

AGSO Knokke-Heist

Afdeling Stadsontwikkeling

't Walletje 104 bus 101, 8300 Knokke-Heist

Tel +3250442500

Fax +3250442520 Email: info@agsoknokke-heist.be

<https://www.agsoknokke-heist.be/waterbedrijf/drinkwater-riolering/producten-en-diensten/aanvraag-standpijp>

Voor het grondgebied Brugge, Blankenberge, De Haan, Zuienkerke, Damme, Oostkamp, Beernem, Oostende, Middelkerke:

Farys

Stropstraat 1, 9000 Gent
Tel.: 078 35 35 99

<http://www.farys.be/standpijp>

Voor het grondgebied Bredene, Oostende, Middelkerke, Oudenburg, Gistel, Jabbeke, Ichtegem, Zedelgem, Oostkamp, Torhout:

De Watergroep

Adres: Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel
Tel.: 02 238 94 11
Fax: 02 230 97 98
E-mail: info@dewatergroep.be

<https://www.dewatergroep.be/nl/content/1431/aanvraag-standpijp.html>

De organisator moet op eenvoudige vraag **de schriftelijke toelating van het waterbedrijf** kunnen voorleggen.

INFO: Als de brandweer, in het kader van assistentie, het water van het openbaar waterleidingnet dient te gebruiken, dan zal de brandweer haar werkzaamheden pas starten na het voorleggen van de schriftelijke toelating van het waterbedrijf.

7 Activiteiten

INFO: De activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van het evenement, noch van de achterliggende en nabijgelegen gebouwen. Ze mogen ook geen gevaar opleveren voor personen, gebouwen en andere particuliere eigendommen. Daarnaast mogen ze de hulpdiensten niet hinderen.

7.1 Vuurspuwer of -jongleur, kanonnier of een gelijkaardige vorm van animatie

- De activiteiten moeten **minimum op 4 m** van brandbare materialen, gebouwen en het publiek plaatsvinden of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar en ongevallen worden voorkomen.
- De **organisator en de animator** (vuurspuwer of -jongleur, kanonnier of andere) doen het nodige opdat contact van personen uit het publiek - en in het bijzonder kinderen - met het vuur wordt vermeden.
- Een vuurspuwer of -jongleur, kanonnier of een gelijkaardige vorm van animatie **is verboden in een tijdelijke inrichting** (kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, tribune of gelijkaardig) met uitzondering voor een niet-overdekt podium.
- Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels **van goed vakmanschap**.
- **De brandstofvoorraad ter plaatse:**
 - Moet beperkt blijven tot het minimum. Indien de voorraad de 10 liter overschrijdt moet het recipiënt van het type "safety can" zijn.
 - De opslag moet steeds buiten tijdelijke inrichtingen en buiten het bereik van het publiek gebeuren.
 - De opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
 - In de nabijheid moet minstens één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel aanwezig zijn. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.
 - Lege flessen moeten gescheiden worden van de volle flessen.
 - Locatie aan te geven op inplantingsplan.

7.2 Wandeling, tocht of manifestatie waarbij sfeerverlichting op basis van verbranding (kaarsen, fakkels,...) wordt meegedragen

De organisator doet het nodige opdat onopzettelijk contact van personen - en in het bijzonder kinderen - met het vuur wordt vermeden.

- Sfeerverlichting **op basis van verbranding is verboden** in een tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, podium, tribune of gelijkaardig) die publiek toegankelijk is. Fakkels zijn niet toegelaten in publiek toegankelijke inrichtingen.
- De **brandstofhouders** zijn vervaardigd volgens de regels van goed vakmanschap. Bij vallen van de houders mag de brandstof in geen geval vrijkomen.
- Het gebruik van **vloeibare brandstoffen is verboden**.
- Tijdens de wandeling, tocht of manifestatie wordt door een medewerker een **branddeken en materiaal voor het verzorgen van kleine brandwonden** meegedragen.
- Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt gevormd, de plaatsen waar langdurig wordt halt gehouden, en op de plaats waar ze wordt ontbonden, moet minstens één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel aanwezig zijn. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.
- Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt ontbonden moet minstens één bak gevuld met water of zand ter beschikking **staan** waarin de sfeerverlichting kan worden gedoofd, **en minstens één metalen emmer of container** voorzien van een deksel waarin de resten van de gedoofde sfeerverlichting kunnen worden verzameld.
- Na afloop van de wandeling, tocht of manifestatie wordt door de organisator **een rondgang** uitgevoerd. Alle sfeerverlichting moet worden gedoofd en de resten van de gedoofde sfeerverlichting moeten worden verwijderd.
- Er mag **geen** sfeerverlichting op basis van verbranding onbeheerd worden achtergelaten.

7.3 Feestvuurwerk in open lucht- categorie F1 of F2 (niet vliegend en niet ontploffend)

Niet alle gemeenten laten vuurwerk toe. Om deze reden moet de organisator navraag doen bij de betrokken gemeente waar het evenement plaatsvindt of er wel degelijk mag vuurwerk worden afgestoken.

INFO: Consumenten- of feestvuurwerk is vuurwerk dat door een particulier, kant-en-klaar en binnen de regels van de wetgeving, wordt aangeschaft bij een erkend verkoper van vuurwerk aan het publiek. Onderstaande eisen gelden voor vuurwerk van categorie 1 of F1 en van categorie 2 of F2. Deze voorwaarden gelden ook nog tot 04 juli 2017 voor feestvuurwerk die een certificaat hebben toegewezen op 04 juli 2010. (opgenomen in de lijst van erkende springstoffen - MB 3 februari 2000.

- In overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet moet een afstand gerespecteerd worden van **100 m** tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van **25 m** tot bossen.
- De **organisator informeert zich degelijk** omtrent het veilig gebruiken en bijhouden van consumenten- of feestvuurwerk en neemt in overeenstemming met deze informatie de voldoende en nodige preventieve maatregelen in het kader van het evenement.

Essentiële veiligheidseisen

- Het feestvuurwerk dat lichteffecten in de lucht geeft, moet, wanneer het wordt aangestoken, een voldoende hoogte bereiken om niet gloeiend terug op de grond te vallen.
- Vuurwerk mag niet op een grillige en onvoorspelbare manier voortbewegen.
- Vuurwerk moet beschermd zijn tegen onbedoelde ontsteking.
- **Vliegend vuurwerk** of vuurwerk waarbij vliegende projectielen worden afgevuurd is niet toegelaten.
- Het gebruik van vuurwerk in harde kunststof omhulsels is verboden.
- Er mag **geen knalvuurwerk** worden afgestoken in de onmiddellijke nabijheid van brandbare materialen (tentzeilen, parasols, feestversiering, vuilnisbakken of gelijkaardig) en toeschouwers.
- In de veiligheidszone mag alleen de vuurwerkmaker aanwezig zijn. Volgende veiligheidsafstanden (= veiligheidszone) rond de ontstekingsplaats moeten gerespecteerd worden:
 - Voor vuurwerk van categorie F1 minstens 1 meter.
 - Voor vuurwerk van categorie F2 minstens 8 meter.
- Het **eventueel gebruikte materieel** mag geen hinder veroorzaken, geen gevaar opleveren voor brand of wegslingerende brokstukken en moet degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen.

- Ten minste 1 ABC-type (poeder of schuim) **snelblusser van 1 bluseenheid** (conform de norm NBN S 21.014) beschikbaar zijn binnen het handbereik. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.
- **De voorraad vuurwerk ter plaatse:**
 - Mag in totaal ten hoogste 1000 g pyrotechnisch sas bevatten.
 - Moet worden opgeslagen in een niet-drukvraste container (vat, kist, doos of gelijkaardig zonder afsluitbaar deksel).
 - De organisator zal een permanent toezicht verzekeren op de voorraad van het pyrotechnisch materiaal vóór en tijdens het afsteken van het vuurwerk.
- De organisator zal tijdens het vuurwerk en tot minimum 30 minuten na het beëindigen **ervan het toezicht uitoefenen** in de omgeving van de ontstekingszone om na te nagaan of er geen gevaarlijke toestanden zijn verwijderd tgv van niet ontstoken vuurwerk of brandende onderdelen zijn achtergebleven. Pas na de controle geeft de organisatoren de ontstekings- en veiligheidszone vrij.

7.4 Spektakelvuurwerk – categorie F3, F4 (in openlucht) of theatervuurwerk – categorie T1, T2 (indoor)

De organisator en de technisch verantwoordelijke voor het vuurwerk zorgen ervoor dat aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. De organisator noch de technisch verantwoordelijke mogen minderjarig zijn.

- Voor indoor vuurwerk stelt de organisator, samen met de technisch verantwoordelijke voor het vuurwerk, een **uitgebreid en gedetailleerd vuurwerkplan** op. De hiernavolgende voorwaarden en principes moeten als richtsnoer dienen voor dit vuurwerkplan. Alle preventieve maatregelen moeten gebaseerd zijn op een degelijke **risicoanalyse** waarbij de kansfactor wordt gelijk gesteld aan 1 of 100%.
- In functie van het risico kan de brandweer verregaande **bijkomende maatregelen** opleggen.
- **Volgende zaken zijn verboden:**
 - Vliegend vuurwerk of vuurwerk waarbij vliegende projectielen worden afgevuurd (met vliegende projectielen wordt bedoeld: houten stokken of plastieken behuizingen die soms mee omhoog worden geschoten om het vuurwerk zijn richting te laten houden. Deze projectielen kunnen een gevaar betekenen voor de toeschouwers aangezien ze terug naar de grond vallen).
 - Het gebruik van vuurwerk in buizen (mortieren) die kunnen fragmenteren.
 - Het richten van vuurwerk naar het publiek.
 - Het afschieten van vuurwerk van op zich verplaatsende oppervlakken.
 - Handmatig afschieten van vuurwerk.
 - Het afsteken van vuurwerk bij windsnelheden vanaf 5 beaufort. Vanaf 4 beaufort neemt de vuurwerkmeester contact op met de rampencoördinator en/of wachtofficier van brandweer.
 - Het afsteken van vuurwerk klasse 1.1G en/of kaliber 200 mm of meer.
- **Het gebruikte materieel** moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
- De **eventuele elektrische installatie voor ontsteking** van het vuurwerk moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap. De organisator moet op eenvoudige **vraag een bewijs van nazicht** van de elektrische installatie door een externe dienst voor technische controle kunnen voorleggen.
- De baan van projectielen mag **nooit dichterbij 8 meter** bij eender welk voorwerp komen.
- **De ontstekingszone:**
 - Is de plaats van waarop het pyrotechnisch materiaal wordt afgestoken.
 - Deze bedraagt minimum 10 meter rond het opgestelde pyrotechnisch materieel. De technische verantwoordelijke voor het vuurwerk verhoogt deze afstand indien nodig, waarbij hij rekening houdt met de eigenschappen van het pyrotechnisch materiaal om zo het publiek te beschermen tegen de gevolgen van een onverwachte ontsteking van dit materiaal op de grond.
 - Het vuurwerk moet stabiel opgesteld worden zodat omvallen onmogelijk wordt gemaakt door het gebruiken van zandzakken of gelijkaardige middelen.
 - De ontstekingszone(s) moet(en) een minimumafstand verwijderd zijn van de publiekszone(s), van de plaatsen waar men mag parkeren, en van gebouwen die bestemd zijn voor verblijf.
 - Juist de ontstekingszone moeten ten minste 4 ABC-type poedersnelblussers met een blusinhoud van 6 kg of gelijkwaardige 6 l schuimblustoestellen aanwezig zijn.
 - Langs de rand van de veiligheidszone moet er **water** aanwezig zijn, dit kan onder de vorm van emmers water, aangesloten tuinslang, enz. In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.
- **De veiligheidszone:**
 - Deze zone is verboden voor het publiek en alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

- Deze zone moet worden afgebakend door een wand of omheining van uitsluitend volledig losse en met de hand verplaatsbare elementen.
- In deze zone geldt een strikt verbod om te roken en om vlammen of vonken te maken.
- Deze zone mag zich in geen geval op minder dan 180 meter (kritieke zone) bevinden van een inrichting van klasse 1 die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk wordt aangeduid, en die brand- of ontploffingsgevaar inhoudt.
- Deze minimumafstand wordt bepaald door de technisch verantwoordelijke organisator. Hij neemt dit op in zijn vuurwerkplan. Als richtwaarden gelden onderstaande tabellen. De vuurwerkmaker moet verantwoorden indien hiervan wordt afgeweken.

kaliber of type vuurwerk	minimumafstand (80 % regel)
50 mm en minder	40 m
75 mm	60 m
100 mm	80 m
125 mm	100 m
150 mm	120 m
grondvuurwerk	25 m
mobiel grondvuurwerk	45 m

Opmerking: voor het spektakelvuurwerk categorie F3 bedraagt de veiligheidszone 15 meter rond het pyrotechnisch materiaal.

- Binnen de veiligheidszone moet:
 - De technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk deze inspecteren. Ze moeten een inventaris maken van alle vaste en verplaatsbare opstellingen, voorwerpen, gebouwen, installaties, planten, ... die beschadigd kunnen worden door de neerslag in de kritieke zone en duiden deze aan op het grond- en inplantingsplan.
 - In deze zone brandbare en/of kwetsbare materialen zoveel mogelijk worden verwijderd, afgeschermd of nat gemaakt.
 - In deze zone geen enkel transport van gevaarlijke stoffen, in de zin van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), plaatsvinden of geparkeerd worden tijdens het afsteken van het vuurwerk.
- **De publiekszone(s):**
 - De zone die volgt op de veiligheidszone en waar het publiek wordt toegelaten.
 - Moeten op een duidelijke manier worden afgebakend. De organisator doet het nodige opdat contact van personen uit het publiek met het vuurwerk of de neerslag wordt vermeden.
- **De neerslagzone:**
 - Waar men de normaal te voorziene neerslag van het vuurwerk (karton, aluminium, plastic, slakken,...) kan verwachten.
 - Moet worden vrijgemaakt van alle brandbare materialen.
 - Moet voldoende verwijderd zijn van de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, de publiekszone(s), van de plaatsen waar men mag parkeren, en van gebouwen die bestemd zijn voor verblijf (woongelegenheden, hotels, rusthuizen, ...).
 - Mag zich in geen geval op minder dan 180 meter (kritieke zone) bevinden van een inrichting van klasse 1 die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk wordt aangeduid, en die brand- of ontploffingsgevaar inhoudt.
- De **afstanden** zijn minima die door de technisch verantwoordelijke moeten worden verhoogd naargelang de eigenschappen van het pyrotechnisch materiaal en de meteorologische omstandigheden tijdens het afsteken van het vuurwerk.
- De vuurwerkmaker zal een **permanent toezicht** verzekeren op de opslag van het pyrotechnisch materiaal vóór en tijdens het afsteken van het vuurwerk.
- De organisator zal tijdens het vuurwerk en tot minimum 30 minuten na het beëindigen ervan het **toezicht uitoefenen** in de omgeving van de ontstekingszone om na te nagaan of er geen gevaarlijke toestanden zijn verwijderd ten gevolge van niet ontstoken vuurwerk of brandende onderdelen zijn achtergebleven. Pas na de controle geeft de organisatoren de ontstekings- en veiligheidszone vrij.

- Moeten gebruikt kunnen worden door alle medewerkers (zij moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar)
- De organisator moet op eenvoudige vraag een **bewijs van nazicht van de blusmiddelen** kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.
- De organisator stelt samen met de technisch verantwoordelijke voor het vuurwerk, een gedetailleerd **vuurwerkplan** op:
 - Het vuurwerkplan, inclusief grond- en inplantingsplan, moet worden gedateerd en ondertekend door de technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk, en moet als één volledig document ten laatste 10 dagen vóór de dag van het vuurwerk worden voorgelegd aan de brandweer ter evaluatie. **Er moet in het vuurwerkplan een onderscheid worden gemaakt tussen:**
 - Een grond- en inplantingsplan op schaal (1/500) waarop minstens de verschillende zones, de locatie van al het vuurwerk (met vermelding van het kaliber), alle vaste en verplaatsbare opstellingen, voorwerpen, gebouwen, installaties, planten, ... die beschadigd kunnen worden door de neerslag, alsook de vluchtwegen en uitgangen, de blusmiddelen, de afgesloten straten en de vrije doorgang voor interventievoertuigen op een duidelijke manier zijn aangeduid en benoemd.
 - Een realistische raming van het aantal toeschouwers.
 - De belangrijkste contactpersonen:
 - Hun taken en/of verantwoordelijkheden.
 - Hoe deze kunnen worden gecontacteerd tijdens het evenement: voornaam, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer.
 - Mobiel nummer van de organisator van het vuurwerk en van de technisch verantwoordelijke.
 - Naam en adres van de operator(en) van het vuurwerk.

7.5 oplaten van met licht gas gevulde ballonnetjes of wensballonnen (Thaise lampion)

- Het oplaten van wensballonnen met **open** vlam (Thaise lampion) is **verboden**.
- **Een installatie werkend met vloeibaar gemaakt gas:**
 - moet voorzien zijn van de nodige afsluitkranen
 - de toevoerleiding moet geschikt zijn voor het gebruikte gas.
 - moet voldoen aan de geldende reglementeringen en aan de regels van goed vakmanschap
- De **voorraad vloeibaar gemaakt** gas ter plaatse moet beperkt blijven tot het minimum.
- **De houders (flessen) voor vloeibaar gemaakt gas:**
 - moeten in overeenstemming te zijn met het KB van 7 december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas
 - zowel de aangesloten houders als de voorraad van de houders moeten uit de buurt van warmtebronnen en afgeschermd van het publiek en direct zonlicht worden opgesteld in openlucht
 - ze mogen de vrije doorgang of de vluchtwegen niet belemmeren
 - ze mogen niet kunnen worden omgestoten
 - deze opstelplaatsen van de houders moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer
- In de nabijheid van de plaats waar de ballonnetjes worden gevuld moet een voldoende aantal ABC-type (poeder of schuim) **snelblussers** van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014) beschikbaar zijn, met een minimum van 1 snelblusser per vulplaats.
In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.

7.6 Markten in openlucht

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op **de tijdelijke objecten, inrichtingen** (kramen, tenten, containers, wagens of gelijkaardig) en activiteiten die eigen zijn aan een markt in openlucht, **inclusief kook- en verwarmingstoestellen** en voor zover elke inrichting beperkt is tot een gelijkvloers niveau en een totale (samengestelde) oppervlakte tot 60 m².

Zowel **een reguliere** als **een andere (eenmalige) openbare markt** vallen onder deze voorwaarden. Een reguliere openbare markt heeft een zekere frequentie (wekelijks tot maandelijks) waarbij de activiteiten en opstellingen niet fundamenteel wijzigen. Een voorbeeld van een andere (eenmalige) openbare markt is een feest- of promotiemarkt,

INFO: Voor alle opstellingen en activiteiten die niet eigen zijn aan een reguliere openbare markt, zoals: kermisinrichtingen, vuurmanden, podia en tribunes, animatoren, vuurwerk, of andere, zijn bijkomende specifieke voorwaarden van toepassing en zij moeten op zichzelf het voorwerp uitmaken van een vraag om toelating aan de burgemeester.

De opstellingen en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van de markt, noch van de achterliggende en nabij gelegen gebouwen geen gevaar opleveren voor personen, gebouwen en andere particuliere eigendommen, en **ze mogen de hulpdiensten niet hinderen**.

7.7 Schuimfuif

INFO: Een schuimfuif houdt zeer specifieke risico's in die overwegend te maken hebben met de locatie en de inrichting van de schuimzone en met het gedrag van de deelnemers.

De organisator maakt een risicoanalyse die de mogelijke gevaren verbonden aan dit evenement en haar nevenactiviteiten beschrijft en evalueert. Op basis van deze risicoanalyse bepaalt de organisator de te nemen preventieve en acute maatregelen en acties, de nodige middelen, en de taken van de verschillende medewerkers. In deze risicoanalyse krijgen de gevaren voor menselijk letsel de absolute prioriteit. De risicoanalyse kan resulteren in een beknopt veiligheidsplan.

- **Bij de risicoanalyse verdienen de volgende punten bijzondere aandacht:**
 - Gezondheidsrisico's t.g.v. het gebruikte schuimvormend middel en het gebruikte water.
 - Verstikkend effect van de schuimlaag.
 - Afbakening van de schuimzone.
 - Maximale hoogte (op het hoogste punt) van de schuimlaag.
 - Vermijden of afschermen van hindernissen en uitstekende of scherpe delen.
 - Maximaal aantal personen in de schuimzone.
 - Leeftijdsgrens en toezicht op de naleving ervan.
 - Toezicht op de schuimzone.
 - Verwijderen van personen uit de schuimzone die door hun gedrag of toestand (bv: dronkenschap) een merkbaar risico betekenen voor zichzelf of anderen.
 - Onmiddellijke actie om een deelnemer die wordt vermist in de schuimzone snel terug te vinden en te bevrijden.
 - Een degelijke vloer en voldoende afwatering voor het water dat vrijkomt wanneer het schuim afbreekt zodat in en rondom de schuimzone geen modderpoelen ontstaan.
- **Bereikbaarheid van het evenement voor de hulpdiensten.**
- **MSDS fiche van het schuim dient raadpleegbaar te zijn op de locatie.**

7.8 Optocht, stoet, omloop, wiel- of loopwedstrijd, of gelijkaardig op de openbare weg

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het parcours, maar ze omvatten niet eventuele opstellingen of activiteiten die verband houden met het evenement. Hiervoor zijn andere specifieke voorwaarden van toepassing die expliciet moeten worden samengesteld op basis van de antwoorden op de vragen van het informatieblad.

INFO: Deze beschrijving kan onder andere volgende gegevens bevatten: de gebruikte straten, pleinen en/of locaties, de wijze en breedte van afbakening, de richting(en), vormings-, start-, stophalte-, aankomst- en ontbindingsplaats(en), aantal wedstrijden en aantal ronden of trajecten per wedstrijd, vertrek-, start-, en aankomsttijden, aantal deelnemers (per wedstrijd of traject), leeftijd en/of conditie van de deelnemers, aantal gebruikte praal- en/of volgwagens, omschrijving van de praalwagens en gebruikte materialen, afstand tussen kop en staart van de optocht of stoet, ... zodat de impact van het evenement op de reguliere hulpverlening kan worden ingeschat.

De organisator maakt een inplantings- of parcoursplan op schaal (1/200 tot 1/1000) van de volledige evenementensite of het volledige parcours.

Opmerking: Op het inplantingsplan moeten naast het parcours, voornamelijk de start van het parcours en de verschillende tribunes (opstellingen) staan.

Deze activiteiten moeten worden vermeld in de toelatingsaanvraag, of in een bijlage die bij de toelatingsaanvraag wordt gevoegd.

INFO: Voorbeelden van activiteiten die mogelijk geen gevaar inhouden: animatie die geen gebruik maakt van open vuur, dans, toneel, zang, sport, muziek of geluid zonder geluidsoverlast, wandeling, tocht of manifestatie waarbij geen sfeerverlichting op basis van verbranding wordt meegedragen, feest, receptie, tentoonstelling, persconferentie, vergadering, volksspelen, grote schoonmaak (Opsinoren), filmopnamen zonder gebruik van open vuur ...

7.9 Meer dan 15 logies op de evenementensite of tijdelijk kampeerterrein

INFO: Dit is niet in elke stad/gemeente toegestaan. Raadpleeg de algemene politieverordening van u gemeente of stad.

INFO: Een vergund(e) kampeerterrein, bungalowpark, jeugdherberg of gelijkaardig valt niet onder deze voorwaarden. Hierop is reeds andere, specifieke wetgeving van toepassing.

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de tijdelijke infrastructuur die wordt gebruikt voor logies (nachtverblijf), **maar ze omvatten niet eventuele andere opstellingen of activiteiten die verband houden met het evenement. Hiervoor zijn andere specifieke voorwaarden van toepassing.**

- De organisator beschrijft duidelijk in de toelatingsaanvraag, of in een bijlage die bij de toelatingsaanvraag wordt gevoegd, **waar en hoe de logies worden ingericht.**
- Bijlage 6 van het **besluit van de Vlaamse Regering van 11/09/2009** wordt als leidraad gebruikt.
- Een gelegenheidscamping dient zodanig te worden ingericht dat er **minstens één hoofdweg** is.
- Deze **hoofdwegen** dienen **vrij berijdbaar** te zijn zonder dat de hulpdiensten hun wagens dienen te keren en dienen zichtbaar te zijn op het terrein. De uitbaters van de camping nemen onverwijld alle maatregelen opdat deze hoofdwegen vrij blijven.
- Een gelegenheidscamping wordt ingedeeld in **kampeerzones** met een oppervlakte van maximum 20 meter op 20 meter.
- De **afstand tussen de kampeerzones en/of kampeerautoterreinen** bedraagt minstens 4 meter.
- Elke gelegenheidscamping dient voorzien te zijn aan de hoofdingang van **één bluspost** en voldoende, degelijk uitgeruste EHBO-sets.
- Per schijf van 100 verblijven is er eveneens een **blustoestel** voorzien zodanig opgesteld dat deze zo vlug mogelijk kan worden gebruikt door iedere kampeerder.
- Bij de hoofdingang dient **een plan uitgehangen** te worden met de schikking van het terrein, toegangswegen en blusposten, secretariaat (met melding aanwezigheid EHBO-set) en het sanitair blok.
- **De installaties van gas** in flessen en tanks, eigen aan de uitbating, moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften ter zake. De uitbater moet er zorg voor dragen dat de voornoemde gasinstallatie(s) in gebruik worden genomen nadat aan alle wettelijke voorschriften werd voldaan.
- **Elektrische installaties** op het terrein moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften.
- De uitbater is ertoe gehouden de nodige **verlichting** aan te brengen aan de toegangen, de wegen en de evacuatiewegen.
- De uitbater of zijn volwassen aangestelde dient **permanent telefonisch bereikbaar** te zijn op een gsm-nummer dat wordt overgemaakt aan de dossierbeheerder, de politiediensten en brandweer minstens twee volle dagen voor de start van de uitbating van de gelegenheidscamping.
- De uitbater is ertoe gehouden te zorgen voor een **permanente aanwezigheid** van een volwassen verantwoordelijke op elke vergunde gelegenheidscamping. Hij is het eerste **aanspreekpunt** voor externen en hulpdiensten. Hij is drager van **herkenbare uniforme kledij** die geen verwarring kan doen ontstaan met de hulp- of politiediensten.
- Het kampeerterrein dient voor gebruik **kort gemaaid te worden** en het gemaaid gras dient te worden verwijderd.
- Onverminderd artikel 89.8° veldwetboek is de aanleg en gebruik van **open vuren (inclusief barbecueën) op de gelegenheidscamping verboden**. Dit verbod moet op het terrein met pictogrammen worden aangeduid.
- De risicoanalyse, en de conclusies van het overleg met de brandweer, moeten **resulteren in een beknopt intern noodplan, inclusief grond- en/of inplantingsplan** van de locatie(s).
- **Het beknopt intern noodplan beschrijft op zijn minst:**
 - Het voorkomen van brand of letsel.
 - De snelle en gevaarloze ontruiming van de tijdelijke infrastructuur die wordt gebruikt voor de logies (nachtverblijf).
 - Het waarschuwen en opvangen van de hulpdiensten.
 - De organisatie en inrichting van de E.H.B.O.
- Het beknopt intern noodplan, inclusief grond- en/of inplantingsplan van de locatie(s), **moet ten laatste 10 dagen vóór de openingsdag** van het evenement worden voorgelegd aan de brandweer ter evaluatie.
- De organisator houdt **meerdere exemplaren** van het beknopt veiligheidsplan en/of het grond- en inplantingsplan ter beschikking, teneinde de brandweer toe te laten zich tijdig en degelijk voor te bereiden.

7.10 Aanwezigheid van dieren

- Alle dieren, ook dieren die in privébezit zijn en niet deelnemen aan de voorstellingen, moeten **opgelijst worden** en bij de **toelatingsaanvraag worden gevoegd**.
- Per diersoort moet ook het **ruimtegebruik en de locatie** op het inplantingsplan worden vermeld (beschikbare ruimte per dier).
- De dieren moeten **gecontroleerd zijn door een dierenarts**.

7.11 Andere activiteiten die mogelijk een gevaar inhouden

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op activiteiten die mogelijk een gevaar inhouden. Deze voorwaarden omvatten niet de materialen en tijdelijke objecten die in het kader van de activiteit worden gebruikt of opgesteld.

INFO: De materialen en tijdelijke objecten die in het kader van de activiteit worden gebruikt of opgesteld moeten worden vermeld onder punt 4, 5 en/of 6..

INFO: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die niet vergelijkbaar zijn met de onder vraag 6 genoemde activiteiten. U vindt hier enkele voorbeelden ter indicatie: te land - ter zee & in de lucht, kruisboogschieten,... In veel gevallen zal de brandweer hiervoor specifieke extra voorwaarden opstellen. Het is belangrijk dat de brandweer tijdig beschikt over degelijke en volledige informatie omtrent de activiteiten in kwestie.

- Deze activiteiten moeten worden vermeld en duidelijk worden beschreven in de toelatingsaanvraag, of in een bijlage die bij de toelatingsaanvraag wordt gevoegd. De beschrijving moet de mogelijke gevaren duiden en moet eventueel worden aangevuld met tekeningen of beeldmateriaal.
- De organisator maakt een **risicoanalyse** die de mogelijke gevaren verbonden aan deze activiteit beschrijft en evalueert. Op basis van deze risicoanalyse bepaalt de organisator de te nemen preventieve en acute maatregelen en acties, de nodige middelen, en de taken van de verschillende medewerkers. In deze risicoanalyse krijgen de gevaren voor menselijk letsel de absolute prioriteit. De risicoanalyse kan resulteren in een beknopt veiligheidsplan.

8 Assistentie van de brandweer

Hulpverleningszone Zone 1 heeft niet de mogelijkheid om extra middelen of personeel in te zetten. Er kunnen daarom geen interventiewagens worden opgesteld buiten de vaste standplaatsen (kazernes). **Het verlenen van assistentie of het verzekeren van een permanente wachtdienst bij privé-initiatieven behoort niet tot de wettelijke taken en is daarenboven onmogelijk.**

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleent de brandweer assistentie bij een evenement, of een film- of tv-productie. Dit vereist een uitdrukkelijke opdracht d.m.v. een collegebeslissing of een gemeenteraadsbesluit, na advies van Hulpverleningszone Zone 1 en mits goedkeuring door de zonecommandant. Een dergelijke opdracht kan uitzonderlijk ook zijn opgenomen in een samenwerkingsprotocol, afgesproken tussen de stedelijke overheidsdiensten en een andere partij, bijvoorbeeld een stedelijke vzw. Het is aangewezen om ruim vooraf contact op te nemen met de lokale brandweer, vooral met betrekking tot mogelijkheid en haalbaarheid van de gevraagde assistentie.

9 Bijlage

Bijlage 1: Voorbeeld om het aantal uitgangen en de vrije breedte voor een volledig omsloten evenementensite met wand of omheining die vaste delen of elementen bevat te berekenen

Stel:

Totale oppervlakte = 2500m²

Netto oppervlakte = 2000m²

1) Berekening aantal uitgangen:

$$\begin{aligned} \text{AANTAL UITGANGEN} &= \frac{\sqrt{2000}}{15} \\ &= \frac{44,7}{15} \\ &= 2,9 \\ &\approx \mathbf{3 \text{ uitgangen}} \end{aligned}$$

2) Berekening maximum aantal personen

$$\begin{aligned} \text{MAX. PERS} &= 2000 \times 2,6 \\ &= 5200 \text{ personen} \end{aligned}$$

3) Berekening totale breedte uitgangen

$$\begin{aligned} \text{TOTALE BREEDTE UITGANGEN (in meter)} &= 5200 \times 0,002 \\ &= \mathbf{10,4 \text{ meter (minimum)}} \end{aligned}$$

4) Berekenen breedte per uitgang

$$\begin{aligned} \text{BREEDTE PER UITGANG (in meter)} &= \frac{10,4}{3} \\ &= \mathbf{3,5 \text{ meter (minimum)}} \end{aligned}$$

Bijlage 2: invuldocument risicofactoren

evenement

naam evenement:	
locatie (straat, gemeente):	

Type evenement: (1 omschrijving aankruisen)

festivals (o.a. muziek, dans, ...)	
popconcerten (> 10.000 bezoekers)	
popconcerten / feesttenten (5.000 < bezoekers < 10.000)	
sportevenement	
auto- en motorsportevenementen	
beurs	
publiekstoegankelijk evenement algemeen	
markt / braderie	
tourrit	
optocht	
demonstraties/manifestaties	
vliegshow	
.....aan te vullen	

monodisciplinaire risicofactoren: (aankruisen wat van toepassing is)

Risicofactor	Weging	Risicopunt
Locatie	In openlucht	
	Niet in openlucht	
	In een gebouw hiervoor ingericht	
	In een gebouw hiervoor niet ingericht	
	Het terrein heeft een harde ondergrond: steen, asfalt, ..	
	Het terrein heeft een zachte ondergrond maar is vocht doorlatend	
	Het terrein heeft een zachte ondergrond en kan drassig worden	
	het evenemententerrein is omsloten met hekkens	
	het evenemententerrein is niet omsloten	
	Er is een tent voorzien op het terrein 200 < opp. < 500	
	Er is een tent voorzien op het terrein > 500 m²	
Bereikbaarheid voor hulp	Het terrein is slechts bereikbaarheid met wegen smaller dan 6m	
	Op het terrein zijn de technische installaties niet bereikbaar voor vrachtwagens	
Maximaal aantal	100 – 500	
gelijktijdige aanwezigen	500 – 2.000	
	2.000 – 5.000	
	5.000 – 15.000	
	15.000 – 30.000	
	> 30.000	
Doelgroep	Leeftijd overwegend < 25 jaar	
	Leeftijd overwegen > 25 jaar	
	Zelfredzaamheid van het publiek is beperkt	
Catering/drank	Warme catering aanwezig	
	Overvloedig drankgebruik met risico	
Tijdstip evenement	Lente	
	Zomer	
	Herfst	
	Winter	
Duur evenement	Daguren	
	Avond- en nachturen	
Reputatie evenement	(facultatief) Zwakke reputatie	
Bijkomende	Vuurwerk	
risicofactoren	Open vuur	
	Speciale constructies	
	Camping	
	Aanwezigheid dieren	
	Grote publieksdichtheid	
	Grote dynamiek (grote verplaatsingen)	
	Grote fluctuatie in aantal en aard van publiek	
	Risico's op of nabij water	
	Andere risico's...	